

Assunto **Fwd: Questionamento Técnico**  
De SMA - Divisao de Licitacoes - Comissao  
<comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br>  
Para Editais de Licitacao <editais@erechim.rs.gov.br>  
Data 2020-09-17 09:31  
Prioridade Mais alta

PREFEITURA DE  
**ERECHIM**

---  
Comissão Permanente de Licitações  
Prefeitura Municipal de Erechim  
(54) 3520 7023



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Questionamento Técnico  
**Data:**2020-09-17 09:27  
**De:**Gabriela Ramos Santos <gabriela.santos@allonda.com>  
**Para:**"comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br" <comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br>

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**

**A/C.:** **Comissão Permanente de Licitação**

**Objeto.:** **CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS.**

**Assunto.:** **QUESTIONAMENTO TÉCNICO**

Prezados (as) Senhores (as),

- Os dados do SNIS disponibilizados são referentes somente a "SEDE MUNICIPAL" do município. O entendimento está correto? Se sim, solicitamos informações referentes aos distritos Capo-Erê e Jaguaretê, como total de população atendida, vazão, volume produzido e localização dos poços, localização dos reservatórios, extensão de rede, número de ligações e economias.
- Qual a vazão e volume produzido de cada um dos 8 poços distribuídos na sede urbana para atendimento nos casos emergenciais?

1. Pelo entendimento, com exceção do poço situado na barragem do Rio Campo, os demais 7 poços atendem cada um, um bairro específico da Sede Urbana, sendo distribuído sua água diretamente apenas com cloração. O entendimento está correto? Se sim, porque a água não é fluoretada?
  
1. Segundo atualização do PMSB, o Poço profundo perfurado no Aquífero Guarani, não forneceu água de qualidade e por isto não tem sido usado. Qual o problema de qualidade com esta água?
  
1. Durante a visita verificou-se que todos os poços não estão em funcionamento, assim como a transposição do rio Cravo, uma vez que a Barragem de captação Arroio Ligeirinho está com nível elevado. Geralmente qual o período da estiagem?
  
1. Qual a vazão enviada pela barragem do Rio Cravo para a barragem Arroio Ligeirinho?
  
1. O PMSB diz que as estações de tratamento de água, não dispõem de licenças ambientais de operação. Essa informação procede?
  
1. Com relação as desapropriações, o ônus financeiro será da concessionária sem prejuízo do direito ao reequilíbrio, na forma da Cláusula 23ª da Minuta do Contrato. Entende-se, então, que o ônus financeiro decorrente das desapropriações será, ao fim e ao cabo, repassado para as tarifas. O entendimento está correto?
  
1. Segundo o item 29.2, "p", do contrato, compete à concessionária a obtenção das licenças, inclusive ambientais, necessárias à operação. Como não há qualquer ressalva a respeito, entende-se que essa previsão inclui as LP, LI e LO. O entendimento está correto?
  
1. Existe divergência de informações com relação ao volume do Reservatório Elevado da ETA 2, ele é de 250 ou 500 m<sup>3</sup>?
  
1. Solicitamos o envio das últimas 3 contas de energia do SAA de Erechim.
  
1. Qual volume de lodo é gerado na ETA 1 e ETA 2? Onde o lodo é descartado?
  
1. No PMSB é informado a existência de adutora e redes de cimento amianto. Qual a extensão dessas adutoras e redes?
  
1. Com relação a Loteamentos e condomínios, o Edital não é claro quanto a responsabilidade da loteadora e da concessionária. A elaboração de projetos e atendimento é de responsabilidade única dos loteadores? Após conclusão das obras quem realiza a operação e manutenção dos sistemas?
  
1. Durante a visita observamos que o loteamento Bem Morar possui reservatório e ETE, todas com o logo da CORSAN, esse sistema é de responsabilidade da CORSAN e futuramente da concessionária? Quais as informações sobre a ETE existente? Vazão, tipo de tratamento, população atendida, etc.
  
1. Sobre os questionamentos enviados por nós e outras empresas referente ao edital, quando e onde serão publicados?

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



## **Gabriela Ramos Santos**

Engenheiro Proposta de Saneamento Sr | Saneamento

[gabriela.santos@allonda.com](mailto:gabriela.santos@allonda.com)

Alameda Mamoré, 503 - conj. 24 - 2° andar

Alphaville - Barueri | São Paulo | CEP: 06454-040

+55 (11) 99616-7206 | [www.allonda.com](http://www.allonda.com)