

Assunto **Esclarecimento - CC 06/2021**
 De Analice Wosniak <Licitacao3@zagonel.com.br>
 Para editais@erechim.rs.gov.br <editais@erechim.rs.gov.br>
 Data 2021-10-05 08:18
 Prioridade Mais alta

PREFEITURA DE
ERECHIM

Bom dia Prezados,

Analisando o edital de Concorrência 06/2021, verificou-se que na planilha orçamentária, no item 01, solicita apresentação de modelo da luminária.

Segue trecho da planilha:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	Reforma de Rede de Iluminação Pública – Substituição de Conjuntos de Iluminação Pública		
	53	Unidade	Luminária de LED com Potência de 150W; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada bi-volt; Fator de Potência $\geq 0,94$; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) $\leq 10\%$, Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 , lente simétrica entre 100° e 120° padrão (NEMA 6x6), protetor contra surtos $\geq 10kV/10kA$ externo ao driver, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo mínimo ≥ 15.500 lm, Eficiência Energética ≥ 100 lm/w, Estrutura em alumínio injetado com peso máximo de 9 kg, pintura Eletrostática cinza RAL 7024, temperatura de operação entre -12° e 40° . Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hrs(L70); Temperatura média de cor de 5.000K variação (+-5%); Fabricada em alumínio injetado; Refrator em vidro liso temperado; A luminária deverá ser de fabricação nacional e com assistência técnica nacional comprovada através de documento A luminária deverá conter um Driver dimerizavel. Devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta garantia de 5 anos de conjunto total da luminária assinada pelo fabricante da mesma, Lm 79 – Fotometria, Lm 80 para comprovar a vida útil do Led. Os ensaios devem ser efetuados por laboratório acreditado pelo inmetro. Deverá ser apresentado Registro e Certificado da luminária junto ao INMETRO e apresentação de modelo da luminária no dia da apresentação da proposta comercial, bem como os ensaios do produto.

Deve-se apresentar amostra física do produto no dia da licitação?

Aguardo retorno, o mais breve possível.

Atenciosamente,

Analice Wosniak
Dpto. de Iluminação Pública

+55 (49) 3366-6000
+55 (49) 98827-9482
www.zagonel.com.br

Zagonel
Tecnologia eficiente

@eletrozagonel

f i y e